

总价措施项目清单与计价汇总表

工程名称：北京清华长庚医院急诊临建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 在“除税金额”中填写对应措施费用。除“安全文明施工费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.12措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

2. 投标人的安全文明施工费、赶工增加费（如有）不得作为让利因素。赶工增加费（如有）不得低于按《关于执行2018年〈北京市建设工程工期定额〉和2018年〈北京市房屋修缮工程工期定额〉的通知》（京建法〔2019〕4号）规定的费用标准（费率）计算的金额。

安全文明施工费明细表

工程名称：北京清华长庚医院急诊临建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	子目名称	除税金额（元）				含税金额 （元）	备注
			实际成本 （元）	企业管理费 （元）	利润 （元）	小计 （元）		
1		管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费						
1.1		安全施工费						
1.2		文明施工费						
1.3		环境保护费						
1.4		临时设施费						
2		特殊安全文明施工措施费						
2.1		管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
2.2		超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费						
2.3		其他特殊安全文明施工措施费						
合计								

注：1. 依据表“4.12措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.12措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

2. 投标人的安全文明施工费不得作为让利因素。第1.1、1.2、1.3、1.4项对应的“实际成本”，不得低于按《北京市建设工程安全文明施工费管理办法（试行）》（京建法〔2019〕9号）规定的费用标准（费率）计算的金额。

3. “管理目标等级（ ）”对应的《图集》标准内项目措施费中“（ ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 北京清华长庚医院急诊临建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料和工程设备暂估单价计入清单子目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的骨架种类:根据现场实际 2. 含此隔墙处门拆除 3. 部位:护士站处 4. 渣土外运并消纳,运距综合考虑	m2	23.34			
2	011302001001	吊顶天棚加固	1. 原天棚铝板拆除 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8吊杆 3. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨38副龙骨、50主龙骨 4. 面层材料品种、规格:原铝板恢复安装	m2	401.95			
3	011210006001	卫生间饰面板封堵	1. 隔板材料品种、规格、颜色:木制烤漆装饰板 2. 封板到顶,铝合金收边	m2	49.2			
4	011210006002	新建隔墙	1. 隔板材料品种、规格、颜色:50mm厚洁净板隔墙 2. 其他未尽事宜详见设计图纸	m2	6.98			
5	010802001001	洁净门	1. 门代号及洞口尺寸:1500*2100 2. 门框、扇材质:洁净门 3. 含门五金(闭门器、门吸)安装 4. 其他未尽事宜详见设计图纸	樘	1			
6	010810001001	医用隔帘	1. 窗帘材质:阻燃推拉医用折叠帘(铝制弯轨) 2. 满足建设方要求	m2	551.75			
7	010810005001	输液轨道	1. 窗帘轨材质、规格:0型输液轨道 2. 每个轨道上配一套输液吊杆 3. 满足建设方要求	套	45			
8	080802013001	床位号牌	1. 名称:床位号牌安装 2. 材质及规格:满足建设方要求	个	45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	080802013002	卡牌	1. 名称:卡牌安装 2. 材质及规格:满足建设方要求	块	45			
10	011501020003	一层护士站柜台	1. 台柜规格:4500*1150（高）*700（宽）mm 2. 材料种类、规格:人造石材台面+木纹三聚氰胺防火板柜体 3. 其他未尽事宜详见设计图纸	个	1			
11	011501012004	一层配液柜台	1. 台柜规格:2300*900*600mm 2. 材料种类、规格:人造石材台面+木纹三聚氰胺防火板柜体 3. 其他未尽事宜详见设计图纸	个	1			
12	011501012005	一层配液室空格柜	1. 柜规格:750*740*350 2. 材料种类、规格:木纹三聚氰胺防火板柜体	个	3			
13	011501020001	二层护士站柜台1	1. 台柜规格:2800*1150（高）*700（宽）mm 2. 材料种类、规格:人造石材台面+木纹三聚氰胺防火板柜体 3. 其他未尽事宜详见设计图纸	个	1			
14	011501020002	二层护士站柜台2	1. 台柜规格:3800*1150（高）*700（宽）mm 2. 材料种类、规格:人造石材台面+木纹三聚氰胺防火板柜体 3. 其他未尽事宜详见设计图纸	个	1			
15	011501012001	二层配液柜台	1. 台柜规格:5500*900*600mm 2. 材料种类、规格:人造石材台面+木纹三聚氰胺防火板柜体 3. 其他未尽事宜详见设计图纸	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除、移位						
1	930204033001	小电器拆除	1. 名称:开关拆除	个	1			
2	930204033002	小电器拆除	1. 名称:空调面板拆除	个	1			
3	930207006001	等电位接线箱拆除	1. 名称:等电位箱拆除	台	1			
4	030404034001	照明开关	1. 名称:开关移位安装	个	1			
5	030404019001	控制开关	1. 名称:空调面板移位安装	个	1			
6	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:等电位箱移位安装	台	1			
7	030411001005	配管	1. 名称:JDG 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配	m	10			
8	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BYJ-2.5 4. 配线部位:管内穿线 5. 配线线制:3	m	30			
		分部小计						
		1F护理站						
9	080703004003	显示屏、表示盘	1. 名称:LED显示屏 2. 1. 走廊用双面多功能显示屏 2. 可显示呼叫患者的房间号、床位号、时间等 3. 采用PMMA亚克力材质面板雕刻加工一体成型，具有极佳的透明显示效果	台	1			
10	930908002007	信息交换管理主机	1. 名称:信息交换管理主机 2. 1. 两线制系统电源集中控制中心 2. 支持扩展通用电话机，具备呼叫对讲、来电显示功能	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	930908002008	床头分机	1. 名称:床头分机 2. 规格:129mm*82mm*14.5mm 3. 采用两线制组网方式,即电源线、数据线、语音线共用一条两芯线分机呼叫主机采用氧化铝拉丝工艺面板,永不褪色 具备呼叫通话、叫通指示、呼叫清除功能可作为广播机使用 采用固定呼叫开关,手柄线长度可按甲方需求定制。 0.6W DC20V	台	12			
12	930908002006	卫生间分机	1. 名称:卫生间分机 2. 1. 紧急情况的呼叫设计,优先级最高 2. 有专用的取消按键 3. 防水、防尘工艺设计,适合卫生间、淋浴间等潮湿环境使用	台	4			
13	930211018001	医疗专用灯安装	1. 名称:门灯 2. 功能:状态提醒:可自定义颜色以区分呼叫等级、输液报警、卫生间报警、进入护理等状态。 3. 安装方式:病房门口壁挂式安装 4. 其他:具体参数及要求详见图集及设备参数表	套	12			
14	930903010003	呼叫系统取消盘	1. 名称:呼叫系统取消盘 2. 可取消本房间呼叫	台	2			
15	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86H 3. 安装形式:混凝土结构安装	个	32			
16	030411001001	配管	1. 名称:JDG 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配	m	93.15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030411001003	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:明配	m	560			
18	030411001004	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20mm 3. 配置形式:明配	m	39.2			
19	031001004011	铜管	1. 名称:脱脂紫铜管 2. 介质:医疗气体 3. 规格:DN8	m	4.95			
20	031001004007	铜管	1. 名称:脱脂紫铜管 2. 介质:医疗气体 3. 规格:DN10	m	41.95			
21	031001004008	铜管	1. 名称:脱脂紫铜管 2. 介质:医疗气体 3. 规格:DN15	m	4.95			
22	031001004009	铜管	1. 名称:脱脂紫铜管 2. 介质:医疗气体 3. 规格:DN20	m	66.39			
23	031001004010	铜管	1. 名称:脱脂紫铜管 2. 介质:医疗气体 3. 规格:DN25	m	12.07			
24	030502005001	超五类网线	1. 名称:8芯超六类网线 2. 线缆对数:四对 3. 敷设方式:管内敷设	m	93.15			
25	030610001002	气体阀箱	1. 名称:气体阀箱 2. 规格:两气（氧气，负压）	台	1			
26	030502019001	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试	链路	30			
		分部小计						
		2F隔离区						
27	930908002003	信息交换管理主机	1. 名称:信息交换管理主机 2. 1. 两线制系统电源集中控制中心 2. 支持扩展通用电话机，具备呼叫对讲、来电显示功能	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	930908002004	IP网络医护主机	1. 名称:IP网络医护主机 2. 1. 采用IP组网方式，直接与服务器进行网络通信，完全脱机运行 2. 采用10.2英寸工业级液晶屏，支持触摸操作 3. 采用7色LED灯醒目提示呼叫患者的护理级别 4. 集成病区可视门禁系统，提供多种开锁模式 5. 实时监测患者的输液进度和吸氧时间，可设置吸氧定时提醒	台	1			
29	930908002005	床头分机	1. 名称:床头分机 2. 规格:129mm*82mm*14.5mm 3. 采用两线制组网方式，即电源线、数据线、语音线共用一条两芯线分机呼叫主机采用氧化铝拉丝工艺面板，永不褪色 具备呼叫通话、叫通指示、呼叫清除功能可作为广播机使用 采用固定呼叫开关，手柄线长度可按甲方需求定制。 0.6W DC20V	台	48			
30	930903010002	呼叫系统取消盘	1. 名称:呼叫系统取消盘 2. 可取消本房间呼叫	台	11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	080703004002	显示屏、表示盘	1. 名称:LED显示屏 2. 1. 走廊用双面多功能显示屏 2. 可显示呼叫患者的房间号、床位号、时间等 3. 采用PMMA亚克力材质面板雕刻加工一体成型，具有极佳的透明显示效果	台	1			
32	930211018002	医疗专用灯安装	1. 名称:门灯 2. 规格:0.5W 20V 3. 用于指示呼叫状态安装在病房门口	套	45			
33	030411002001	线槽	1. 名称:线槽 2. 规格:50*100	m	61.01			
34	030411001002	配管	1. 名称:JDG 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配	m	777.21			
35	030502005002	超五类网线	1. 名称:8芯超六类网线 2. 线缆对数:四对 3. 敷设方式:管内敷设	m	349.45			
36	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:RVVP 4. 规格:4*1.0	m	27.43			
37	030411004002	配线	1. 名称:BV-2.5 2. 配线形式:动力线路 3. 规格:2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内穿线 6. 配线线制:3	m	1200.99			
38	030404035001	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:220V, 10A	个	30			
39	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86H 3. 安装形式:混凝土结构安装	个	135			
40	031001004005	铜管	1. 名称:脱脂紫铜管 2. 介质:医疗气体 3. 规格:DN10	m	89.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

第 6 页 共 6 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	031001004006	铜管	1. 名称:脱脂紫铜管 2. 介质:医疗气体 3. 规格:DN15	m	155.14			
42	031001004002	铜管	1. 名称:脱脂紫铜管 2. 介质:医疗气体 3. 规格:DN20	m	26.11			
43	031001004001	铜管	1. 名称:脱脂紫铜管 2. 介质:医疗气体 3. 规格:DN25	m	103.72			
44	031001004003	铜管	1. 名称:脱脂紫铜管 2. 介质:医疗气体 3. 规格:DN32	m	44.9			
45	031001004004	铜管	1. 名称:脱脂紫铜管 2. 介质:医疗气体 3. 规格:DN40	m	2			
46	031003001001	DN25气体铜制专用截门	1. 名称:气体铜制专用截门DN25 2. 规格:DN25	个	5			
47	031003001002	DN40气体铜制专用截门	1. 名称:气体铜制专用截门DN40 2. 规格:DN40	个	1			
48	030610001001	气体阀箱	1. 名称:气体阀箱 2. 规格:三气（氧气，负压，空气）	台	1			
49	030607004001	气体报警器	1. 名称:气体报警器	套	1			
50	031008014001	氧气终端	1. 名称:氧气终端	个	25			
51	031008014002	负压终端	1. 名称:负压终端	个	25			
52	031008014003	压缩空气终端	1. 名称:压缩空气终端	个	14			
53	030507006001	出入口控制设备	1. 名称:门禁系统 2. IC卡、指纹、打卡一体机	台	1			
54	030506005002	系统调试	1. 名称:护士呼叫系统调试	系统	1			
55	030502019002	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试	链路	105			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。